

Tabell 1:**Begränsningsvärden för utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse**

Parameter	Högsta koncentration (årsmedelvärde)	Typ av begränsningsvärde
BOD ₇	15 mg O ₂ /l	Gränsvärde
COD _{Cr}	70 mg O ₂ /l	Riktvärde

COD_{Cr} kan ersättas av en annan parameter: totalt organiskt kol (TOC) eller total oxygenförbrukning (TOD), om ett bestämt förhållande kan fastslås mellan COD_{Cr} och ersättningsparametern.

Tabell 2. Begränsningsvärden för totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten i det område som anges i 5 §

Parameter	Högsta koncentration (årsmedelvärde)	Minsta procentuella reduktion* (årsmedelvärde)	Typ av begränsningsvärde
Totalkväve	15 mg/l N-tot (10.000–100.000 pe)	70	Riktvärde
	10 mg /l N-tot (mer än 100.000 pe)	70	Riktvärde

* Reduktion i förhållande till inflödets belastning. **SNFS (1998:7)**